

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0091/10-0010

Datum izdaje / Issued on: 7. oktober 2019

Zamenjuje izdajo z dne / Replaces Annex dated: 15. november 2018

Veljavnost akreditacije je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.

Information on current accreditation status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI ***Annex to the accreditation certificate***

K-031

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.d.
Jadranska cesta 24, 2000 Maribor

2 STANDARD

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby acknowledges the accredited body as being competent for performing the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / A short description of the scope

- Kontrola vodomeroev (1) / Inspection of water meters (1)
- Kontrola tesnosti vodovodov (2) / Inspection of tightness of water supply systems (2)




3.2 Podroben opis obsega akreditacija / Detailed scope of accreditation

3.2.1 MARIBORSKI VODOVOD d. d., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor

Tabela / Table 1

Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) Item of inspection (product, service, process)	Vrsta kontrole Inspection type	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) Methods and procedures (normative documents, internal procedures)	Opombe Notes
1.	Vodomeri: - za hladno vodo	- redna kontrola - izredna kontrola - kontrola v uporabi	Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 3 - Vodomeri (MI 001)	Velikost vodomerov: od DN13 mm do DN150 mm. Pretok: od 15 l/h do 200 m ³ /h. Kontrola v prostorih kontrolnega organa.
2.	Tesnost vodovodov	- predhodna kontrola - preskus padca tlaka - glavni preskus	SIST EN 805:2000, točka 11 v povezavi z internim postopkom: SP 7.4-2KO Kontrola tesnosti cevovodov	Kontrola se izvaja na terenu

Direktor / Director
dr. Boštjan Godec



SLOVENSKA
AKREDITACIJA